

海事處佈告 2014 年第 140 號

(安全工作守則)

電力工作安全

意外

1 一艘靠泊在青衣一家船廠的遊艇上發生致命意外。事發時，遊艇船長因使用中的電線插頭異常熱而試圖維修。不幸地，他沒有在打開插頭進行維修前關掉和切斷電源，以致觸電身亡。

汲取教訓

2 船東、代理人、船舶經營人和工程負責人務須留意上述意外，從中汲取以下重要教訓：

- 船長和船員應時刻遵守電力安全守則；
- 維修電器前應先關掉和切斷電源；以及
- 應在配電盤的當眼處展示“工程進行中”的標誌，以禁止任何人操作該配電盤。

海事處處長黃偉綸

香港特別行政區政府海事處

2014 年 11 月 5 日

檔號：L/M No. MAI/P 901/169-2013